



REVENOOI		BRANDVEILIGHEID	
ALGEMEEN		BRANDVEILIGHEID	
X	stramienlijn met asnummer	B.C.A	scheiding brandcompartimenten 60min. W.B.D.O.
1900+P	peilmaat	B.C.	brandcompartiment
BG ..	peilmaat in doorsnede	60	brandwerendheid in minuten
	bezettinggraad-klasse ...	60	brandwerendheid in minuten en zelfsluitend
BOUWKUNDIGE ELEMENTEN		pk	paniekbalk
●	prefab betonnen kolom, schoorwerk	A-11	transparant verlichting tbw vluchtweg
▬	prefab betonnen wand, zichtzijde is schoonwerk	□	nooduitgang
▬	metseiwerk, baksteen in dikformaat, halfsteens	→	vluchtweg
▬	isolatiemateriaal	□	inbouw brandslanghaspel met geleidende reder
▬	is-wand dikte minimaal 100mm, (doorzetten tot onderkant betonoef)	□	handbrandmelder (geïntegreerd in brandslanghaspel)
▬	alkalischbetonwand	□	rookmelder
▬	handraster 100mm	□	slow whoop, wit
▬	gangplaat staal, zelfsluitend en 60 min. W.B.D.O. voorzien van een paniekknop	ANV	algemene noodverlichting
▬	binnendeur, afmetingen volgens kozijnstaat	BMC	brandmeldcentrale
SANITAIR		▬	brandweerpaneel
□	toilet	▬	nevenpaneel
□	urinoir	OVERIG	
□	wastafel	Peil = bovenkant oemtselkruis = 7,05m +NAP tenzij op tekening anders aangegeven	
		Bovenkant bestaatsing p.v. aansluiting openbaar gebied = 6,60m +NAP	

ALGEMEEN

- voor een overzicht van de gebruiksfuncties zie de bladen BE 21, BE 22 en BE 23
- de vrije doorgangen voldoen aan de eisen als vermeld in Afd. 4.3 van het bouwbesluit
- er is voldaan aan het minimaal benodigde aantal toiletten voor het gebouw in relatie tot de aanwezige gebruiksfuncties en bijbehorende bezettingsgraad, welke zijn voorzien van de gepaste minimale vrije doorgang van 800mm
- er is voldaan aan het, uit het bouwbesluit volgende, gepaste aantal van twee integraal toegankelijke toiletten

BRANDVEILIGHEID

- vluchtovereenkomst zijn voorzien van paniekbeslag volgens het advies van de brandweer:
- pk: paniekbalk
- pk: panieknop

Blaaswervoorziening dient te worden aangelegd binnen 15m van de opstelplaats voor het voertuig van de brandweer

de brug en de bestaatsing van het parkeerterrein zijn berekend op een last van 10 ton

TOEGANKELIJKHEID

Het gebouw heeft een gebruiksoppervlakte van >400m²

Het verblijfsgebied in de toegankelijkheidssector moet >40% van het totale verblijfsgebied zijn.

2062m² van het totale verblijfsgebied van 2783m² valt binnen de toegankelijkheidssector. Dit komt overeen met 74%.

Daarmee voldoet het gebouw aan de eisen als vermeld in Afd. 4.2 van het bouwbesluit

Gemeente Etten-Leur
Vergoeding en Handhaving
INGEKOMEN

Geecepteerd 21 NOV. 2011

melding met kenmerk 2011.mk.ogub.001

28 SEP 2011
Int. Kenmerk 2011.MK.ogub.001

project	opdrachtgever	locatie	status
KANTOORGEBOUW RABOBANK	BOUWFONDS EIGEN STEEN	OUDE BAAN ETTEN-LEUR	DEFINITIEF
bekenningsnummer	schaal
GB 01	1 : 100
omschrijving	werksnummer
PLATTEGROND 1e VERDIEPING	0729
datum	fase
16-11-2011	GEBRUIKSBSLUIT