



02

RENOVOI

ALGEMEEN

- X — stramienlijn met asnummer
- 1950+P — peilmaat
- BG .. — peilmaat in doorsnede
- BG .. — bezettinggraad-klasse...

BOUWKUNDIGE ELEMENTEN

- — prefab betonnen kolom, schoonwerk
- — prefab betonnen wand, zichtzijde is schoonwerk
- — metselwerk, baksteen in dikformaat, halfsteens
- — isolatiemateriaal
- — ms-wand dikte minimaal 100mm, (doorzetten tot onderkant betonoefvloer)
- — kalkzandsteenwand
- — bandbreedte 100mm
- — gangruimte staal, zelfsluitend en 60 min. WBDO, voorzien van een paniekknop
- — binnendeur, afmetingen volgens kozijnmaat

SANITAIR

- — toilet
- — urinoir
- — wastafel

BRANDVEILIGHEID

- B.C. A — scheidingsbrandcompartimenten 60min. WBDO
- B.C. — brandcompartiment
- — brandwerendheid in minuten
- — brandwerendheid in minuten en zelfsluitend
- — paneelbalk
- — transparant verlichting tbv vluchtweg
- — nooduitgang
- — vluchtweg
- — inbouw brandslanghospel met geïntegreerde melder
- — handbrandmelder (geïntegreerd in brandslanghospel)
- — rookmelder
- — slow whoop, wit
- — algemene noodverlichting
- — brandmeldcentrale
- — brandweerpaneel
- — nevenpaneel

OVERIG

Peil = bovenkant cementdekvloer = 7,05m +NAP
 tenzij op tekening anders aangegeven

Bovenkant bestrating t.p.v. aansluiting openbaar gebied = 6,60m +NAP

ALGEMEEN

- voor een overzicht van de gebruiksfuncties zie de bladen BE 21, BE 22 en BE 23
- de vrije doorgangen voldoen aan de eisen als vermeld in Afd. 4.3 van het bouwbesluit
- er is voldaan aan het minimaal benodigde aantal toiletnummers voor het gebouw in relatie tot de aanwezige gebouwfuncties en bijbehorende bezettingsgraad, welke zijn voorzien van de geëiste minimale vrije doorgang van 850mm
- er is voldaan aan het, uit het bouwbesluit volgende, geëiste aantal van twee integraal toegankelijke toiletten

BRANDVEILIGHEID

- vluchtdouren zijn voorzien van paniekbekslagen volgens het advies van de brandweer:
- pb: paniekbalk
- pk: paniekknop
- bluswatervoorziening dient te worden aangelegd binnen 15m van de opstelplaats voor het voertuig van de brandweer
- de brug en de bestrating van het parkeerterrein zijn berekend op een afdast van 10 ton

TOEGANKELIJKHEID

Het gebouw heeft een gebruiksoppervlakte van >400m²

Het verbindingsgebied in de toegankelijkheidssector moet >40% van het totale verbindingsgebied zijn.

2062m² van het totale verbindingsgebied van 2783m² valt binnen de toegankelijkheidssector. Dit komt overeen met 74%.

Daarmee voldoet het gebouw aan de eisen als vermeld in Afd. 4.2 van het bouwbesluit

Gemeente Etten-Leur
 Vergunning en Handhaving
 INGEKOMEN

Geaccepteerd 21 NOV. 2011

melding met kenmerk 2011MK ogub-01

28 SEP 2011

Int. Kenmerk 2011MK ogub-01

project KANTOORGEBOUW RABOBANK	opdrachtgever BOUWFONDS EIGEN STEEN	locatie OUDE BAAN ETTEN-LEUR	status DEFINITIEF
tekeningnummer GB 02	schaal 1 : 100	versie ...	wijzigingsdatum ...
omschrijving PLATTEGROND 2e VERDIEPING	werksnummer 0729
datum 16-11-2011	fase GEBRUIKSBSLUIT

Inid boe
 deels deels
 gert wibing

adres
 Stille Veerkade 35
 2512 BE Den Haag

tel.
 070 36 36 900
 info@architectencombinatie.nl

getekend: db